

证书编号: 0301946110801R1M



# 产品认证证书

## Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号 213031

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号

获证产品

APD 系列通信用柴油发电机组(120-509kW, 沃尔沃遍达发动机有限公司  
发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2007\*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 认证模式型式试验+初次工  
厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

证书有效期至: 2022 年 05 月 03 日

首次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

(本证书有效性可从 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或 [www.tlc.com.cn](http://www.tlc.com.cn) 网站查询)

\*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心有限公司  
TL Certification Centre Co., Ltd.



签发人:  
Signed by



扫码关注  
“泰尔认  
证”微信  
公众号,  
获取更多  
信息。



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C030-P



### 产品认证证书附件

证书编号： 0301946110801R1M  
 申请单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司  
 生产单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司  
 获证产品： APD 系列通信用柴油发电机组(120-509kW，沃尔沃遍达发动机有限公司发动机，康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)  
 产品具体型号： APD415V、APD450V、APD350V、APD385V、APD505V、APD550V、APD655V、APD700V、APD165V、APD275V  
 产品型式试验项目：  
 YD/T502-2007:

启动性能、电压整定范围、稳态电压偏差、瞬态电压偏差和电压恢复时间、电压不平衡度、频率降、稳态频率带、瞬态频率差和频率恢复时间、冷态电压变化、线电压波形正弦性畸变率、电压谐波因数(THF)、在不对称负载下的线电压偏差、噪声、燃油消耗率、机油消耗率、检查密封性、检查接地、绝缘电阻、抗电强度、相序、自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、外观质量、监控接口、自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、自动补给功能  
 关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发电机(请注明具体系列型号)	HC 系列(HCI444E1, HCI444F, HCI544C, HCI544E, HCI544F)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发电机(请注明具体系列型号)	UC 系列(UC. I274F, UCD1274K)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发动机(请注明具体系列型号)	T 系列 (TAD731GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE)	沃尔沃遍达发动机有限公司
控制单元(控制板或控制模块, 确保现场可核查)	DSE 系列(DSE6120, DSE7320)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心有限公司  
(章)

2019年05月21日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论: 合格 20-07-09

结论: 合格 21-05-11

结论: